ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01521/26

Серия RU № 0624577

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Сертификация продукции» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции». Место нахождения (адрес юридического лица): 117420, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черемушки, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25 строение 1, комната №14. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HA90. Дата решения об аккредитации: 22.11.2018. Телефон: +74997034278. Адрес электронной почты: osp@cert-prod.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25,26

Адрес места осуществления деятельности: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

Основной государственный регистрационный номер 1026103305612.

Телефон: +78632209299 Адрес электронной почты: po@oreolkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25,26

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, товарного знака «TOKOV ELECTRIC», не распространяющие горение, с алюминиевыми или медными жилами, числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением от 1,5 до 16 мм² включительно, в круглом или плоском исполнении, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе: с пониженным дымо-и газовыделениями, с низкой токсичностью продуктов горения, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок: АВВГ, АВВГ-П, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-036-12149776-2026 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 4582, 4583, 4584, 4585 от 10.08.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21РУ72)

Протокола испытаний № НМ93-321/08-2026 от 21.08.2026 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM93)

Акта о результатах анализа состояния производства №02.06.2026-21ССП. от 25.06.2026 года, выданного Органом по сертификации "Сертификация продукции" Общества с ограниченной ответственностью "Система Сертификационной Протекции" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA90) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Тырнова Евгения Михайловна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (разделы 1-6 и 9-11). ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны соответствовать группе ОЖ3. Условия хранения кабелей должны соответствовать по ГОСТ 15150 группе ОЖ2. Срок службы кабелей не менее 25 лет. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пять лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты отбора отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2026 **ПО** 30.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Йылдыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.