ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA90.B.01522/26

Серия RU № 0624578

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Сертификация продукции» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции». Место нахождения (адрес юридического лица): 117420, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черемушки, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25 строение 1, комната №14. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HA90. Дата решения об аккредитации: 22.11.2018. Телефон: +74997034278. Адрес электронной почты: osp@cert-prod.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом. 87-89, офис 25,26

Адрес места осуществления деятельности: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

Основной государственный регистрационный номер 1026103305612.

Телефон: +78632209299 Адрес электронной почты: po@oreolkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом. 87-89, офис 25,26

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные, товарного знака «TOKOV ELECTRIC», с медными жилами числом 1, 2 и 3, номинальным сечением от 0,5 до 16 мм2 включительно, в том числе повышенной гибкости, на номинальное напряжение 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц включительно: с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе низкой токсичностью продуктов горения, марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВнг(А)-LSLTx, ПуГВнг(А)-LSLTx; с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марки ПуГВВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-038-12149776-2026«Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 4579, 4580, 4581 от 10.08.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21РУ72)

Протокола испытаний № НМ93-326/08-2026 от 24.08.2026 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93)

Акта о результатах анализа состояния производства №08.06.2026-7ССП от 25.06.2026 года, выданного Органом по сертификации "Сертификация продукции" Общества с ограниченной ответственностью "Система Сертификационной Протекции" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA90) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Тырнова Евгения Михайловна

Копия руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" (разделы 4-6 и 9-11), ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Транспортирование и хранение проводов и кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования и хранения проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150. Срок службы проводов и кабелей - не менее 15 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, с 06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2026 **ПО** 30.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Маркарян Роман Дмитриевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Пындыз Анастасия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.