ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01200/26

Серия RU № 0637321

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ», место нахождения 121471, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ВН. ТЕР. Г., УЛ РЯБИНОВАЯ, Д. 45А, СТР. 24, ОГРН 1026403344450, телефон +7 845 239 09 05, e-mail: rubezh@rubezh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУБЕЖ», место нахождения 121471, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ВН. ТЕР. Г., УЛ РЯБИНОВАЯ, Д. 45А, СТР. 24, ОГРН 1026403344450, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 410040, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПР-КТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 108

ПРОДУКЦИЯ
Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей приборов
Шкафы управления адресные ШУХ1-Х2-Х3-Х4/Х5-Х6, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТШВГ.425412.027 ТУ «Шкафы управления адресные» (см.Приложение № 1132424)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1272ТР выдан 16.10.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17122/17151 от 22.07.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Морозова Татьяна Валерьевна, Клюкин Алексей Валерьевич.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1, 7.4.2 (а), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1 - 7.6.1.5, 7.6.1.8 - 7.6.1.14, 7.6.1.15 (а, б, в), 7.6.1.16, 7.6.3.1, 7.6.3.2 (а), 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 27.04.2026 (дата изготовления отобранных образцов прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2026 **ПО** 18.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гурьянова Наталья Николаевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01200/26

Серия RU № 1132424

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей приборов Шкафы управления адресные ШУХ1-Х2-Х3-Х4/Х5-Х6 где: Х1 – назначение: З – задвижка, Н – насос, В – вентилятор; Х2 – тип электросети (питание электродвигателя): Т – трехфазная 400 В, О – однофазная 230 В; Х3 – мощность электропривода из представленного ряда, кВт; Х4 – дополнительные функции: а) УПП – устройство плавного пуска; б) ПЧ – преобразователь частоты; в) ПЧД – преобразователь частоты с моторным дросселем; Х5 – дополнительные функции: а) УК6 – управление калорифером максимальной мощностью 6 кВт; б) УК15 – управление калорифером максимальной мощностью 15 кВт; в) УК30 – управление калорифером максимальной мощностью 30 кВт; г) УК45 – управление калорифером максимальной мощностью 45 кВт; Х6 – адресный протокол: R2 – для системы противопожарной защиты СПЗ «GLOBAL RUBEZH»; R3 – для интегрированной системы безопасности ИСБ RUBEZH R3.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гурьянова Наталья Николаевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025